



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 17/11-A502-Z3

Version 1.de

Ermittlung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2016-09 an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten).

Antragsteller PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Bauart Laibungsanschlussprofil (Anputzdichtleiste) mit selbstklebendem Schaumstoffband

Produkt Profiltyp 37719, 37720

Maße geprüfte Länge ca. 4400 mm

Ergebnis gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 17/11-A502-G1



Die geprüften Profile sind im Sinne der DIN EN 1027 : 2016-09 bis 1050 Pa schlagregendicht.

Es wurde bis einschließlich 1050 Pa kein Wassereintritt festgestellt.

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen


Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter


Stephanskirchen
19.12.2017


Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644