



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 17/11-A502-Z2

Version 1.de

Ermittlung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2016-09 an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten).

Antragsteller PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Bauart Laibungsanschlussprofil (Anputzdichtleiste) mit selbstklebendem Schaumstoffband

Produkt Profiltyp 37729, 37929

Maße geprüfte Länge ca. 4400 mm

Ergebnis gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 17/11-A502-G1



Die geprüften Profile sind im Sinne der DIN EN 1027 : 2016-09 bis 1050 Pa schlagregendicht.
Es wurde bis einschließlich 1050 Pa kein Wassereintritt festgestellt.

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
19.12.2017

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter

