



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 15/05-A175-Z1

Version 1.de

Luftdurchlässigkeit an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten) unter Heranziehung von
DIN EN 1026 : 2000-09 und DIN 4108-2 : 2013-02

Antragsteller PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Bauart Laibungsanschlussprofil (Anputzdichtleiste) mit selbstklebendem
Schaumstoffband DuploColl 5132, 8 x 3 mm

Produkt 37606, 37609, 37612, 37706, 37712, 37806, 37809, 37812, 37906, 37912,
39809, 39821, 39918

Ergebnis gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 15/05-A175-G1 ausgestellt vom **PfB**

Prüfdruck in [Pa]	10 ¹⁾	50	100
Volumen Mittelwert	0,01 m ³ /(hm)	0,15 m ³ /(hm)	0,23 m ³ /(hm)

¹⁾ Referenzdruck für EnEV entspricht a-Wert



Die Profile sind im Sinne der DIN EN 1026 : 2000-09 und DIN 4108-2 :
2013-02, Abschn. 4.2.3 und 7. bis einschließlich 600 Pa luftdicht. Es wurde bis
einschließlich **600 Pa** keine signifikante Luftdurchlässigkeit festgestellt.

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
06.05.2015

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter