



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 15/05-A175-Z2

Version 1.de

Schlagregendichtheit an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten) unter Heranziehung von
DIN EN 1027 : 2000-09

Antragsteller PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Bauart Laibungsanschlussprofil (Anputzdichtleiste) mit selbstklebendem
Schaumstoffband DuploColl 5132, 8 x 3 mm

Produkt 37606, 37609, 37612, 37706, 37712, 37806, 37809, 37812, 37906, 37912,
39809, 39821, 39918

Ergebnis gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 15/05-A175-G1 ausgestellt vom **PfB**



Die Profile sind im Sinne der DIN EN 1027 : 2000-09 bis 1050 Pa
schlagregendicht.

Es wurde bis einschließlich 1050 Pa kein Wassereintritt festgestellt.

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
06.05.2015

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33

Notified Body
No. 1644