



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 14/09-A332-Z2

Version 2.de

Schlagregendichtheit an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten) unter Heranziehung von
DIN EN 1027 : 2000-09

Antragsteller PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Bauart Laibungsanschlussprofil (Anputzdichtleiste) mit selbstklebendem
Schaumstoffband

Produkt 37709
37909

Ergebnis gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 14/09-A332-G1 ausgestellt vom **PfB**



Die Profile sind im Sinne der DIN EN 1027 : 2000-09 bis 1050 Pa
schlagregendicht.
Es wurde bis einschließlich 1050 Pa kein Wassereintritt festgestellt.

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen

M.Eng.Dipl.-Ing. (FH) Andreas Wastlhuber
stellvertretender Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
24.09.2014

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Sachbearbeiter

