



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware
 Version 1.de

PRÜFZEUGNIS Nr. 17/11-A502-Z1

Ermittlung der Luftdurchlässigkeit unter Heranziehung von DIN EN 1026 : 2016-09 an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten)

Antragsteller PROTEKTORWERK
 Florenz Maisch GmbH & Co. KG
 Viktoriastraße 58
 76571 Gaggenau

Bauart Laibungsanschlussprofil (Anputzdichtleiste) mit selbstklebendem Schaumstoffband

Produkt Profiltyp 37729, 37929

Maße geprüfte Länge ca. 4400 mm

Ergebnis gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 17/11-A502-G1

Prüfdruck in [Pa]	10 ¹⁾	50	100
Volumen Mittelwert	0,01 m ³ /(hm)	0,15 m ³ /(hm)	0,23 m ³ /(hm)

¹⁾ Referenzdruck für EnEV entspricht a-Wert



Die Profile sind im Sinne der DIN EN 1026 : 2016-09 und DIN 4108-2 : 2013-02, Abschn. 4.2.3 und 7. bis einschließlich 600 Pa luftdicht. Es wurde bis einschließlich **600 Pa** keine signifikante Luftdurchlässigkeit festgestellt.

Referenzwert bei 100 Pa nach DIN EN 12207			
Klasse 3	2,25	Klasse 4	0,75

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
 Sachbearbeiter

