



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 15/07-A256-Z1

Version 1.de

Ermittlung der Luftdurchlässigkeit unter Heranziehung von DIN EN 1026 : 2000-09 sowie Ermittlung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2000-09 an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten)

Antragsteller Protektorwerk
 Florenz Maisch GmbH & Co. KG
 Viktoriastraße 58
 76571 Gaggenau

Bauart Laibungsanschlussprofile (Anputzdichtleisten) mit selbstklebendem Schaumstoffband. Anputzdichtleisten mit elastischem Bewegungselement (Hohlkammer) und gelochtem Einputzschenkel ausgeführt.

Produktbezeichnung 38609

Maße geprüfte Länge ca. 4800 mm

Dichtungen 2-seitig selbstklebendes Schaumband

Ergebnis gemäß Prüfbericht Nr. 15/07-A256-B1

Prüfdruck in [Pa]	10 ¹⁾	50	100
Volumen Mittelwert	0,04 m ³ /(hm)	0,13 m ³ /(hm)	0,26 m ³ /(hm)

1) Referenzdruck für EnEV, entspricht a-Wert

Fugendurchlasskoeffizient $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{m h [daPa]}^{2/3})$



Luftdurchlässigkeit $Q_{10} = 0,04 \text{ m}^3/(\text{h m})$ nach DIN EN 1026

Schlagregendichtheit bis **900 Pa** nach DIN EN 1027

Es wurde bis einschließlich 900 Pa kein Wassereintritt festgestellt.

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen



Matthias Demmel
 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
 17.08.2015

Andreas Nerz
 Andreas Nerz
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 phG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS
 Steuer-Nr.: 156/172/13009
 USt-IdNr.: DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
 Landesbauordnung
 BAY 33
 Notified Body
 No. 1644