



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 15/07-A256-Z3

Version 1.de

Ermittlung der Luftdurchlässigkeit unter Heranziehung von DIN EN 1026 : 2000-09 sowie Ermittlung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2000-09 an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten)

Antragsteller Protektorwerk
 Florenz Maisch GmbH & Co. KG
 Viktoriastraße 58
 76571 Gaggenau

Bauart Laibungsanschlussprofile (Anputzdichtleisten) mit selbstklebendem Schaumstoffband. Anputzdichtleisten mit elastischem Bewegungselement (Hohlkammer) und gelochtem Einputzschenkel sowie Gewebeband ausgeführt.

Produktbezeichnung 38809

Maße geprüfte Länge ca. 4800 mm

Dichtungen 2-seitig selbstklebendes Schaumband

Ergebnis gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 15/07-A256-G1

Prüfdruck in [Pa]	10 ¹⁾	50	100
Volumen Mittelwert	0,04 m³/(hm)	0,13 m³/(hm)	0,26 m³/(hm)

1) Referenzdruck für EnEV, entspricht a-Wert

Fugendurchlasskoeffizient $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{m h} [\text{daPa}]^{2/3})$




Luftdurchlässigkeit $Q_{10} = 0,04 \text{ m}^3/(\text{h m})$ nach DIN EN 1026

Schlagregendichtheit bis **900 Pa** nach DIN EN 1027
 Es wurde bis einschließlich 900 Pa kein Wassereintritt festgestellt.

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen


 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter




 Andreas Nerz
 Sachbearbeiter