



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 15/07-A256-Z4

Version 1.de

Ermittlung der Luftdurchlässigkeit unter Heranziehung von DIN EN 1026 : 2000-09 sowie Ermittlung der Schlagregendichtheit unter Heranziehung von DIN EN 1027 : 2000-09 an Laibungsanschlussprofilen (Anputzdichtleisten)

Antragsteller Protektorwerk
 Florenz Maisch GmbH & Co. KG
 Viktoriastraße 58
 76571 Gaggenau

Bauart Laibungsanschlussprofile (Anputzdichtleisten) mit selbstklebendem Schaumstoffband. Anputzdichtleisten mit elastischem Bewegungselement (Hohlkammer) und gelochtem Einputzschenkel sowie Schutzlippe und Gewebeband ausgeführt.

Produktbezeichnung 38909

Maße geprüfte Länge ca. 4800 mm

Dichtungen 2-seitig selbstklebendes Schaumband

Ergebnis gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 15/07-A256-G1

Prüfdruck in [Pa]	10 ¹⁾	50	100
Volumen Mittelwert	0,04 m ³ /(h·m)	0,13 m ³ /(h·m)	0,26 m ³ /(h·m)

1) Referenzdruck für EnEV, entspricht a-Wert

Fugendurchlasskoeffizient $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{m h} [\text{daPa}]^{2/3})$



Luftdurchlässigkeit $Q_{10} = 0,04 \text{ m}^3/(\text{h m})$ nach DIN EN 1026

Schlagregendichtheit bis **900 Pa** nach DIN EN 1027

Es wurde bis einschließlich 900 Pa kein Wassereintritt festgestellt.

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen


 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter




 Andreas Nerz
 Sachbearbeiter